



ELEKTROIETAIŠU MATERIĀLU SPECIFIKĀCIJA

N#	Nosaukums	Mērvienība	Skaitis
Ielu apgaismojuma elektroietaisies			
Galveno materiālu specifikācija			
1	0,4kV kabelis AXMK-4x35	m	487
2	0,4kV kabelis NYM-J-5x1,5	m	77
3	Kabeļa gala apdare EPKT 0015	kompl.	25
4	Kabeļa signāllenta	m	447
5	Kabeļa aizsargcaurule d=50 (450N)	m	398
6	Kabeļa aizsargcaurule d=75 (750N)	m	49
7	Ielu apgaismojuma balsts ar L konsoli: Gaismeklis 27W (Vizulo Mini Martin aprīkoti ar automātisko 4 pakāpju dimmēšanas funkciju), balsts 6m, L-veida konsole, betona pamats 6-8m balstam, gumijas blīve, spaiļu komplekts SV15, automātslēdzis 1C6A	gab.	11
8	Sadalne KKM-2(004-20)	gab.	1
9	Pamatne PKM-4, sadalnei KKM-4	gab.	1
10	Zemējuma komplekts KKM sadalnei	gab.	1
11	Drošinātājs, NH00, gG/gL 20A	gab.	6
12	Drošinātājs, NH00, gG/gL naži	gab.	3
13	Materiāli gājēju celiņa atjaunošanai	objekts	1

Projektētājs  elektroapgādes projektēšana, elektromontāža, celtniecība				Projekta Nr. P57D-2018		Stadija TS
Būvkomersanta reģ.Nr.7022-R				Pasūtītājs A/S "SADALES TĪKLS"		
Būvproj. vad. D.Rasa	Uzvārds D.Rasa	Paraksts 	Datums 13.12.2018.	Pasūtījums TP-0657 "LAUCIENES B.D.", LAUCIENES PAGASTS, TALSU NOVADS		Lapa ISA-1
Izstrādāja E.Haferbergs	Uzvārds E.Haferbergs	Paraksts 	Datums 13.12.2018.	Lapas nosaukums MATERIĀLU SPECIFIKĀCIJA		
Proj.sask. Nr. PS-69294						