



Latvijas Republika

TALSU NOVADA DOME

Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.90009113532

Kareivju iela 7, Talsi, Talsu nov., LV-3201, tālr. 63232110, fakss 63232130, e-pasts pasts@talsi.lv

LĒMUMS

(PROTOKOLS Nr.13, 14.punkts)

Talsos

30.06.2022.

Nr. 283

Par granulu apkures katla ierīkošanu

Talsu ielā 7, Dundagā, Dundagas pagastā, Talsu novadā

Dundagas pirmsskolas izglītības iestādē “Kurzemīte” Talsu ielā 7, Dundagā, Dundagas pagastā, Talsu novadā lokālā apkure ierīkota 1990. gadā ēkas pagrabā. 2003. gadā pie izglītības iestādes ēkas tika uzbūvēta katlumāja ar vienu 500 KW malkas apkures katlu un rezerves vietu otram katlam – māju Maija ielā 2 un Maija ielā 4, Dundagā, Dundagas pagastā, Talsu novadā apkurei. Pašreiz apkure tiek nodrošināta ar ūdenssildāmo katla iekārtu, kura izgatavota 2003.gadā. Katla iekārtas atlikusī vērtība saskaņā ar grāmatvedības datiem ir 0 EUR, tā ir nolietojies un nav ekonomiska salīdzinājumā ar granulu apkures katliem. Malkas novietošana pie katlumājas rada nepievilcīgu un bīstamu vidi izglītības iestādes teritorijā, blakus atrodas arī publisks bērnu laukums. Katlumājas skursteņa tehniskais stāvoklis ir neapmierinošs, tā bojājumi tika konstatēti 2020. gada 10. maija apkures ierīces pārbaudes laikā.

Lai novērstu iepriekš minētās problēmas, Dundagas novada pašvaldība apkures sistēmas atjaunošanai 2021. gadā noslēdza līgumu par tehniskās dokumentācijas izstrādi apkures sistēmas rekonstrukcijai ar kurināmā veida maiņu no malkas uz kokskaidu granulām (1.kārta) un apkures sistēmas radiatoru nomaiņai un aprīkošanai (2.kārta).

2022. gada 11. februārī Talsu novada Būvvaldē iesniegts un apstiprināts paskaidrojuma raksts inženierbūvē Nr. BIS-BV-2.5-2022-2025 (BŪV/22/7-7/73/BU) PII “Kurzemīte” siltummezgla rekonstrukcija – katla nomaiņa, Talsu ielā 7, Dundagā, Dundagas pagastā, Talsu novadā.

2022. gada 2. februārī Talsu novada pašvaldības Saimnieciskā nodrošinājuma nodaļas speciālisti kopā ar Dundagas pagasta pārvaldes darbiniekiem veica katlumājas apsekošanu, kurā konstatēts:

1. izglītības iestādes malkas apkures sistēma ir morāli novecojusi, neatbilst mūsdienu prasībām. Malkas apkure rada augstākas emisijas salīdzinājumā ar granulu apkures risinājumu.
2. esošais apkures katls ir fiziski un ekonomiski nolietojies (lietderības koeficients 40%);
3. uzstādot granulu modernu un automatizētu granulu katlu (lietderības koeficients 90%) un tam atbilstošu skursteni tiks nodrošināta katlu mājai pieguļošajā teritorijā sakārtota un bērniem droša apkārtējā vide, radīsies ietaupījums uz apkalpojošā personāla darba samaksu (aptuveni 14 000,00 EUR gadā), radīsies elektroenerģijas ekonomija, tiks nomainīts vecais skurstenis, kurš neatbilst tehniskajām prasībām un rada bīstamību apkārtējiem;

4. nākotnē varēs pieslēgt šim siltummezglam apkārtējās daudzdzīvokļu mājas (divas 18 dzīvokļu mājas), kurām ir problēmas ar apkures nodrošināšanu.

2022. gadā 14. februārī sagatavots izglītības iestādes katlumājas novērtējums, iesakot atbalstīt finanšu piešķiršanu malkas apkures sistēmas pārbūves 1. un 2.kārtai, kas atbilst Talsu novada pašvaldības budžeta līdzekļu "Dabas resursu nodoklis" izlietojuma nolikuma 13.1. punktam.

2022. gada 24. maijā noslēdzies iepirkums Nr. TNP 2022/43 "Apkures sistēmas atjaunošana PII "Kurzemīte" Dundagā". Saskaņā ar iepirkuma rezultātiem apkures sistēmas atjaunošanas izmaksas ir 56180,29 EUR (piecdesmit seši tūkstoši viens simts astoņdesmit *euro*, 29 centi), tai skaitā PVN 9750,30 EUR (deviņi tūkstoši septiņi simti piecdesmit *euro*, 30 centi), finansējuma avots atbilst Talsu novada pašvaldības 2022. gada budžeta līdzekļu "Dabas resursu nodoklis" izlietojuma nolikuma 13.1.punktam ("infrastruktūras izveidei, atjaunošanai vai pārbūvei, kas vērsta uz videi draudzīgu rīcību un ilgtspējīgu attīstību").

Pamatojoties uz likuma "Par pašvaldībām" 14. panta otrās daļas 3., 6. punktu un 21. panta pirmās daļas 27. punktu, Dabas resursu nodokļa likuma 29. pantu, Talsu novada domes 2022. gada 3. februāra saistošajiem noteikumiem Nr. 4 "Par Talsu novada pašvaldības 2022. gada budžetu", Tautsaimniecības komitejas 2022. gada 16. jūnija lēmumu un Finanšu komitejas 2022. gada 21. jūnija lēmumu,

Talsu novada dome nolēmj:

1. Piešķirt finansējumu Dundagas pagasta pārvaldei granulu apkures katla ierīkošanai Dundagas pirmsskolas izglītības iestādē "Kurzemīte" Talsu ielā 7, Dundagā, Dundagas pagastā, Talsu novadā 57 740,29 EUR (piecdesmit septiņi tūkstoši septiņi simti četrdesmit *euro*, 29 centi), tai skaitā PVN 21% 9750,30 EUR (deviņi tūkstoši septiņi simti piecdesmit *euro*, 30 centi):

- 1.1. būvdarbu veikšanai 56180,29 EUR (piecdesmit seši tūkstoši viens simts astoņdesmit *euro*, 29 centi);

- 1.2. būvuzraudzībai EUR 1560,00 EUR (viens tūkstotis pieci simti sešdesmit *euro*, 00 centi).

2. Finansējumu paredzēt no Talsu novada pašvaldības 2022. gada budžeta Dabas resursu nodokļa Vides aizsardzības fonda līdzekļiem, Struktūrvienības kods 01.111).

3. Uzdot Finanšu un grāmatvedības nodaļai veikt Talsu novada pašvaldības 2022. gada budžeta grozījumus.

4. Uzdot kontroli par lēmuma izpildi Talsu novada pašvaldības izpilddirektora vietniekam attīstības plānošanas un nekustamā īpašuma jautājumos.

Domes priekšsēdētāja vietnieks tautsaimniecības jautājumos

A. Astratovs

Kojro 26563742

andris.kojro@dundaga.lv

Lēmumu nosūtīt:

1. Finanšu un grāmatvedības nodaļai;
2. Saimnieciskā nodrošinājuma nodaļai;
3. Dundagas pagasta pārvaldei;
4. Dundagas pirmsskolas izglītības iestādei "Kurzemīte".