



Latvijas Republika

TALSU NOVADA DOME

Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.90009113532

Kareivju iela 7, Talsi, Talsu nov., LV-3201, tālr. 63232110, fakss 63232130, e-pasts pasts@talsi.lv

LĒMUMS

(PROTOKOLS Nr.11, 21.punkts)

Talsos

26.05.2022.

Nr.209

Par Valdemārpils Mūzikas un mākslas skolas siltumtrases un apkures sistēmas izbūvi Lielā ielā 28, Valdemārpilī, Talsu novadā

Talsu novada pašvaldībā (turpmāk – Pašvaldība) saņemts Valdemārpils Mūzikas un mākslas skolas (turpmāk – Iestāde) iesniegums (reģistrēts 26.10.2021. ar Nr. 12-9/7965) ar lūgumu pievienot Iestādi centralizētajai siltumapgādei, lai nodrošinātu drošu un estētisku vidi iestādē, veicinātu atjaunojamo resursu izmantošanu, kā arī īstenotu ilgtermiņā saimniecisku un lietderīgu līdzekļu izmantošanu, paredzot finansējumu no Pašvaldības Dabas resursu nodokļa Vides aizsardzības fonda līdzekļiem.

Pašvaldības Centrālās administrācijas Saimnieciskā nodrošinājuma nodaļa iepazīs ar pieejamo dokumentāciju. Tika izveidota komisija, kura 2021. gada 8. novembrī veica Iestādes ēkas Lielā ielā 28, Valdemārpilī, Talsu novadā, (turpmāk – objekts) vizuālu apsekošanu un sagatavoja tās apkures sistēmas apsekojuma aktu un atzinumu.

Komisija secināja, ka objekta (kopš tā ekspluatācijas uzsākšanas 1880. gadā) apkurei tiek izmantota lokālā krāsns apkures sistēma, par kurināmo izmantojot malku. Apsekojot tika konstatēts, ka objekta divas telpas un otrā stāva koridors netiek tieši apsildīts no sildmūra. Laika gaitā ir pārplānotas telpas, izbūvēts apdzīvojams otrais stāvs, kā rezultātā divām telpām un otrā stāva koridoram nav tiešas piekļuves sildmūrim, tādēļ šo telpu apsildīšanai tiek izmantoti elektriskie sildītāji. Iestādes pārstāvji norādīja, ka esošās krāsnis vairs nav efektīvas, sildmūris netur siltumu, lai uzturētu telpās optimālu siltumu, nepieciešams liels kurināmā patēriņš.

2021. gada 24. augustā sertificēts skursteņslauķis veicis objekta dūmvadu un apkures ierīču apsekošanu, kuras laikā tika konstatētas neatbilstības. Trīs apkures krāsnīm bojāta iekšējā odere, kā arī ir konstatēts bīstams dūmeņu bojājums bēniņu daļā. Ir veikti dūmeņu remontdarbi un bīstamība novērsta.

Lai objekta telpās nodrošinātu atbilstošu mikroklimatu (gaisa temperatūra, relatīvais gaisa mitrums, gaisa kustības ātrums), ievērojot Ministru kabineta 2002. gada 27. decembra noteikumus “Higiēnas prasības izglītības iestādēm, kas īsteno vispārējās pamatzglītības, vispārējās vidējās izglītības, profesionālās pamatzglītības, arodizglītības vai profesionālās vidējās izglītības programmas” Nr. 610 (turpmāk – MK noteikumi Nr.610) noteiktās prasības, minimālajai pieļaujamajai gaisa temperatūrai mācību telpās, aktu zālē, garderobē un tualetēs jābūt +18 C°. Dotā brīdī telpās, kuras tiek apsildītas ar bojātajām krāsnīm un telpās, kurās nav apkures krāšņu, kā papildu siltuma devēji tiek izmantoti elektriskie sildītāji.

Pievienojot objektu centralizētai pilsētas siltumapgādei un izbūvējot individuālo siltummezglu, iekšējās apkures sistēmas apsaisti, saskatāmas šādas iespējas un priekšrocības:

- 1) apkures sistēmas regulēšana, telpu lietotāju izvēlētās temperatūras nodrošināšana;

- 2) iestatīt apkures temperatūras režīmu noteiktam laika posmam izvēlētā temperatūrā;
- 3) racionālu siltumenerģijas izmantošanu, samazinot izdevumus par apkuri un nodrošinot MK noteikumos Nr. 610 izvirzītās prasības minimālās gaisa temperatūras nodrošināšanai Iestādes telpās.

Pamatojoties uz konstatēto, ir izstrādāta tehniskā dokumentācija – apliecinājuma karte inženierbūvei “Siltumtrases pievads” ēkai Lielā ielā 28, Valdemārpilī, Talsu novadā, būvniecības iecere 2020. gada 30. novembrī akceptēta Talsu novada būvvaldē Nr. BIS-BV-3.3-2020-2691 (7-7 / 302).

2022. gada 12. aprīlī noslēdzies iepirkums Nr. TNP 2022/32 “Siltumtrašu izbūve Jaunā ielā 1a un Lielā ielā 28, Valdemārpilī, Talsu novadā”. Siltumtrases Lielā ielā 28, Valdemārpilī, Talsu novadā būvdarbu izmaksas sastāda 58 407,31 EUR (piecdesmit astoņi tūkstoši četri simti septiņi *euro* 31 cents), tai skaitā PVN 10 136,81 EUR (desmit tūkstoši viens simts trīsdesmit seši *euro* 81 cents), finansējuma avots atbilst Talsu novada pašvaldības 2022.gada budžeta līdzekļu “Dabas resursu nodoklis” izlietojuma nolikuma 13.1.punktam (“infrastruktūras izveidei, atjaunošanai vai pārbūvei, kas vērsta uz videi draudzīgu rīcību un ilgtspējīgu attīstību”).

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3. un 6.punktu un 21. panta pirmās daļas 27. punktu, Dabas resursu nodokļa likuma 29.panta pirmo daļu, Talsu novada domes 2022. gada 3. februāra saistošajiem noteikumiem Nr. 4 “Par Talsu novada pašvaldības 2022. gada budžetu”, Tautsaimniecības komitejas 2022. gada 12. maija lēmumu un Finanšu komitejas 2022. gada 18. maija lēmumu,

Talsu novada dome nolemj:

1. Piešķirt finansējumu Saimnieciskā nodrošinājuma nodaļai siltumtrases un apkures sistēmas izbūvei Lielā ielā 28, Valdemārpilī, Talsu novadā, Valdemārpils Mūzikas un mākslas skolai 60 706,31 EUR (sešdesmit tūkstoši septiņi simti seši *euro* 31 cents), tai skaitā PVN 10 535,81 EUR (desmit tūkstoši pieci simti trīsdesmit pieci *euro* 81 centi):
 - 1.1.būvdarbu veikšanai 58 407,31 EUR (piecdesmit astoņi tūkstoši četri simti septiņi *euro* 31 cents);
 - 1.2.būvuzraudzībai 2 299,00 EUR (divi tūkstoši divi simti deviņdesmit deviņi *euro*).
2. Finansējumu paredzēt no Talsu novada pašvaldības 2022.gada budžeta Dabas resursu nodokļa Vides aizsardzības fonda līdzekļiem (Struktūrvienības kods 01.111).
3. Uzdot Finanšu un grāmatvedības nodaļai veikt Talsu novada pašvaldības 2022. gada budžeta grozījumus.
4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Talsu novada pašvaldības izpilddirektora vietniekam attīstības plānošanas un nekustamā īpašuma jautājumos.

Domes priekšsēdētāja

(paraksts*)

S. Pētersone

***ŠIS DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN
SATUR LAIKA ZĪMOGU**

Rūsa 26543929
ilze.rusa@talsi.lv

Lēmumu nosūtīt:

1. Finanšu un grāmatvedības nodaļai;
2. Saimnieciskā nodrošinājuma nodaļai;
3. Valdemārpils pilsētas un Ārlavas pagasta pārvaldei;
4. Valdemārpils Mūzikas un mākslas skolai.