

A

B

C

D

E

F

1

2

3

4

5

6

7

8

Nr.	Nosaukums	Mērvienība	Daudzums	Ražotājs
1	Plakandzelzs 40x4mm 40m 5052 DIN	m	100	OBO Beterman
2	Stieple Rd 8-ALU	m	80	OBO Beterman
3	Teknes skava RK-FIX	gb.	54	OBO Beterman
4	Klemme savienojumam ar notekremi 267 VA	gb.	2	OBO Beterman
5	Jumta vadu turētājs 159/VA-V Rd8 VA	gb.	6	OBO Beterman
6	Notekcaurules apskava 301S-VA-100	gb.	110	OBO Beterman
7	Elektrods zemējuma 219 20 ST FT Ø20mm 1500mm	gb.	30	OBO Beterman
8	Elektroda spice 1819/20 BP	gb.	10	OBO Beterman
9	Savienojuma spaile 2760 20 FT Rd 8-10/FL40	gb.	10	OBO Beterman
10	Nummurzīme 311 N-VA Rd8-10/FL30-40	gb.	3	OBO Beterman
11	Krustveida savienojums 256 A-DIN 40 FT	gb.	1	OBO Beterman
12	Plakanu vadu turētājs 831/ 40	gb.	3	OBO Beterman
13	Savienotājs 5002 N-VA Rd8-10	gb.	1	OBO Beterman
14	Apaļu vadu turētājs113/Z 8-10	gb.	1	OBO Beterman
15	VARIO savienotājs 249/ALV Rd8-10 ALU	gb.	10	OBO Beterman
16	Savienojuma spaile 233A VA Rd8-10/FL30-40	gb.	2	OBO Beterman
17	Atloka skava 270 8-10 VA	gb.	10	OBO Beterman
18	Klemme 4004 DIN-FT20	gb.	10	OBO Beterman
19	Cinkota tērauda apaļvads ar PVC pārklājumu Rd10-PVC	m	5	OBO Beterman
20	Pretkorozijas lenta 356 50mm 10m	gb.	5	OBO Beterman
21	Zibensuztvērējs SI 60i	gb.	1	ERICO
22	Masts SIM 28A2	gb.	1	ERICO
23	Masts SIM 33B3	gb.	1	ERICO
24	Sedlu klemme TMC SS	gb.	2	ERICO
25	Novadītāju stiprinājums CABTIE-SS	gb.	12	ERICO
26	Masta kronšteins LSEB 4554	gb.	2	ERICO
27	Potenciālu izlīdzināšanas kopne 1809	gb.	1	OBO Beterman
28	Pārsprieguma aizsardzība MCD50-B-3	gb.	1	OBO Beterman

PASŪTĪTĀJS:	Talsu Valsts ģimnāzija			OBJEKTS:	Zibens aizsardzības sistēmas izbūve skolas ēkai		PASŪT. NR.:		
ADRESE:	Brīvības iela 29, Talsi			ADRESE:	Brīvības iela 29, Talsi		STADIJA:	TP	
EL DAĻAS VAD:	V. ŠČEDROVS		RASĒJUMS:	Materiālu saraksts				MARKA:	EL
IZSTRĀDĀJA:	T. ZIŅĪS		DATUMS:	07.2023.	MĒROGS:		LAPAS:	18	
							LAPA:	18	

ISO 5457-A3