

Atzinums Nr. A-PV-2021-P-299848.01

Parauga nosaukums : Avota ūdens sterilā maisinā.

Apjoms: 0,5l.

Testēšanas pārskata Nr. PV-2021-P-299848.01

Rādītājs	Testēšanas rezultāts	Normatīvais rādītājs/ pieļaujamā norma	Atzinums (atbilst; neatbilst; robežvērtība*)
<i>Escherichia coli</i> skaits	3 KVV/250ml	0 KVV/250ml	Neatbilst
Koliformu skaits	1,0 x 10 KVV/250ml	0 KVV/250ml	Neatbilst
Zarnu enterokoku skaits	2 KVV/250ml	0 KVV/250ml	Neatbilst

* *Nemot vērā testēšanas rezultāta nenoteiktību, rezultāts var pārsniegt pieļaujamo normu.*

Atzinums pamatojas uz: Ministru kabineta noteikumi Nr.736 "Noteikumi par dabīgo minerālūdeni un avota ūdeni" (15.12.2015.)

(Normatīvā dokumenta nosaukums, Nr., redakcija vai izdošanas datums)

Atzinuma sagatavošanas datums: 19.06.2021

Atzinumu apstiprināja: Alla Cibrovskā (MPL Mikrobioloģijas grupas vadītāja)

(amats, vārds, uzvārds)

Dokuments satur eZīmogu

Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta "BIOR" sagatavotais atzinums ir derīgs elektroniskā vidē ar elektronisko zīmogu. Atzinums papīra formātā (izdrukātā veidā) ir derīgs, ja tas ir Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskajā institūtā "BIOR" noformēts kā apstiprināts dokumenta noraksts.

Atzinums nav derīgs bez atbilstošā testēšanas pārskata. Atzinums attiecas uz iesūtīto paraugu.