

datējums	celtniecība	19.gs. 1.puse (1845.g. ?)
	pārbūves	1960.gadi – pilnīga jumta pārbūve, piebūve pagalmā
stāvu skaits		1,5
Konstrukcija		mūra
sienu materiāls	pamati, cokols	laukakmeņi; ķieģeļi
	sienas	mūris
	zelmiņi	mūris
jumts	forma	divslīpju
	vēst. izbūves	1 N (1960.gadi)
	jaunas izbūves	-
	materiāls	viļņotas azbestcimenta loksnes
sienu apdare	pamati, cokols	S un J apmetums
	sienas	S, V un J apmetums
	zelmiņi	S un V apmetums
	mezonīni	-
logi	sākotnēji	-
	vēsturiski	2 un 15 KN (20.gs.vidus un 1960.gadi)
	Pēc ~1970.g.	14 PL; 2 jumta plaknē
	aprikojums	-
siēgi	sākotnēji	-
	vēsturiski	-
	Pēc ~1970.g.	-
	aprikojums	-
ārdurvis	sākotnējās	-
	vēsturiskas	-
	Pēc ~1970.g.	1 K; 2 K (20.,21.gs.mija)
	aprikojums	-
kāpnes	sākotnējās	-
	vēsturiskas	-
	Pēc ~1970.g.	1 BN
skursteņi	sākotnēji	-
	vēsturiski	5 MN (1960.gadi)
	Pēc ~1970.g.	-
dekors	sākotnējs	izmūrēti stūra rusti un palodzes; izmūrētas profilētas starpdzegas; izmūrēti pilastri ar kanelūrām
	vēsturisks	izmūrētas palodzes (1960.gadi); koka dzegas (1960.gadi, neatbilstošas)
	Pēc ~1970.g.	-
detāļas		-
apkārtnes elementi		vārtu aila starp Talsu 8

adrese
Sabile, Talsu iela 6

kadastrs	88130010058001
reģistrators	Daiga Lēvalde / Zanda Bikše
datums	09.10.2025.

zudumi
mezonīns ielas fasādē; dakstiņu jumta segums; pusnošļauptas jumtgales; koka dzega

autentiskuma pakāpe	36%
apjoms – 45%; jumta forma – 30%; būvgaldniecība – 14%; apdare un dekors – 55%	

kultūrvēsturiskā vērtība – 3
kultūrvēsturiski vērtīga ēka

vizuāls tehniskais novērtējums – 2
labs – nepieciešami minimāli līdzekļi fasāžu remontam, pārkrāsošanai

novērtējums pilsētvidē
telpiski un arhitektoniski apkārtējai videi atbilstoša ēka; neatņemama ielas frontes perimetrālās apbūves daļa

vēlamā rīcība ēkas vēsturiskā tēla atjaunošanai
Frontona izveide centrālajai jumta logu izbūvei, slēgu atjaunošana, esošo dūmeņu augšdaļas pārmūrēšana atbilstoši vēsturiskam; pie mezonīna bloķēto jumta loga izbūvju likvidācija un brīvstāvošu izbūvju izveide; vēsturiski piemērotu koka logu atjaunošana

piezīmes



Talsu_6_88130010058001_fasade1

Skats uz ēku no rietumiem.

1960.gadu pārbūvē pilnībā mainīta fasādes centrālās daļas arhitektūra, un pārbūvēts jumts (bez pusnošļauptām jumtgalēm).



Talsu_6_88130010058001_fasade2

Ziemeļrietumu fasādes centrālā daļa – 1960.gadu pārbūve. 1.stāva līmenī saglabājušies sākotnējie pilastrī.



Talsu_6_88130010058001_
fasade3
Skats uz ēku no
dienvidrietumiem.



Talsu_6_88130010058001_fasade4
Skats uz ēku no ziemeļaustrumiem.



Talsu_6_88130010058001_fasade5
Skats uz ēkas dienvidaustrumu fasādes ziemeļu pusi.
Ieejas piebūve – 1960.gadi.



Talsu_6_88130010058001_fasade6
Skats uz ēkas dienvidaustrumu fasādes dienvidu pusi.



Talsu_6_88130010058001
_logs1
Pārbūvēta logaila ar
vēsturisku logu. 20.gs.
vidus.

















Talsu_6_88130010058001_durvis1
Atbilstošas 20.gs. 2.puses durvis.

FASĀŽU KRĀSOJUMA INVENTARIZĀCIJA

adrese RUTA TAURENA / IEVA LIEPA 09.10.2025

inventarizators, datums

datējums	19.gs. 1.p.	1850.- 1890.g.	1890.g.- 1. PK	1. PK- 2. PK	2. PK - ~1970.gadam	piezīmes
	1845.g. ?					
pamatapjoma fasāde						Ks. fiksēti uz ielas fasādes sāk. un vēst. apmetuma. 1960. gadu jumta izbūvju horizontālo dēļu apšuvums apsekošanai tehniski nebija pieejams.
	1.ks. KAĻKA BALTS	2.ks. S 2005-Y20R	3.ks. S 2010-G90Y	5.ks. S 1030-Y30R	7.ks. S 2040-Y20R	
piebūves fasāde						1960. gadu pagalma piebūvei konstatēti 2 pēdējie 21.gs. krāsojumi.
dekoratīvie elementi						Krāsojums konstatēts uz izmūrētajām palodzēm, stūru rustiem, pilastriem, profilētās starpdzegas.
	1.ks. KAĻKA BALTS	2.ks. S 0907-Y30R	3.ks. nav konstatēts	5.ks. S 1030-Y30R	7.ks. S 2040-Y20R	
cokols						Krāsojumi konstatēti uz sākotnējā cokola apmetuma ielas fasādē.
	ks. nav konstatēts	2.ks. S 6502-Y	3.ks. S 4030-Y60R	5.ks. S 2002-Y50R	7.ks. S 2040-Y20R	
durvis						Visas ēkas ārdurvis ir pēc ~1970.g.
logi						Krāsojums konstatēts uz 20.gs. vidus logiem ielas fasādē.
					1.ks. S 6020-Y40R	
slēgi						
piezīmes			Pamatapjoma fasāde: 4.ks. monohroms S 1030-Y10R, cokola krāsojums nav konstatēts.	Pamatapjoma fasāde: 6.ks. - monohroms kaļķa balts, cokola krāsojums nav konstatēts.	1960. gadu jumta izbūves dēļu apšuvums, apsekošanai tehniski nebija pieejams.	