



Latvijas Republika

TALSU NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME

Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr. 90009113532

Kareivju iela 7, Talsi, Talsu nov., LV-3201, tālr. 63232110, e-pasts pasts@talsi.lv

LĒMUMS

(PROTOKOLS Nr.12, 8. punkts)

Talsos

26.06.2026.

Nr.147

Par Talsu novada pašvaldības domes 2026. gada 28. maija lēmuma Nr.117 “Par piedalīšanos Vides investīciju fonda projektu konkursā ar projektu “Atjaunīgo energoresursu izmantošanas veicināšana Talsu novada pašvaldības ēkā”” atzīšanu par spēku zaudējušu

Ar Talsu novada pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) domes 2026. gada 28. maija lēmumu Nr. 117 “Par piedalīšanos Vides investīciju fonda projektu konkursā ar projektu “Atjaunīgo energoresursu izmantošanas veicināšana Talsu novada pašvaldības ēkā” (turpmāk – Lēmums) nolemts piedalīties Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Vides investīciju fonds” (turpmāk – Vides investīciju fonds) izsludinātajā Modernizācijas fonda finansētajā atklātā projektu konkursā “Atjaunīgo energoresursu izmantošanas veicināšana daudzīvokļu ēkās, valsts un pašvaldību ēkās un energokopienās” ar projektu “Atjaunīgo energoresursu izmantošanas veicināšana Talsu novada pašvaldības ēkā”, Daģu ielā 4, Talsu novadā (turpmāk – Projekts) ar kopējo summu līdz 100 000,00 EUR (viens simts tūkstoši *euro*, 00 centi) un nodrošināt Projekta priekšfinansējumu un līdzfinansējumu līdz 76 000,00 EUR (septiņdesmit seši tūkstoši *euro*, 00 centi) apmērā, tai skaitā Pašvaldības līdzfinansējumu līdz 20 000,00 EUR (divdesmit tūkstoši *euro*, 00 centi), ņemot aizņēmumu Valsts kasē, aizņēmuma pamatsummas un procentu maksājumu atmaksu veicot no Pašvaldības budžeta līdzekļiem.

Pašvaldība 2026. gada 25. maijā noslēdza Pakalpojuma līgumu Nr. TNPCP/26/9-23/289/L ar SIA “INGENIA”, reģistrācijas Nr. 43603092125, par tehnisko dokumentāciju izstrādi “Atzinums par jumta nestspēju saules elektrostacijas uzstādīšanai Talsu novada pašvaldības ēkām”, tai skaitā Pašvaldības ēkai Daģu ielā 4, Talsos, Talsu novadā.

Pašvaldībā 2026. gada 28. maijā plkst. 17.37 no SIA “INGENIA” pārstāvja tika saņemts e-pasts, kurā norādīts, ka ir veikti aprēķini ēkas jumta konstrukcijām Daģu ielā 4, Talsos, Talsu novadā un konstatēts, ka vairāk slogot jumta konstrukciju nedrīkst. Pēc plānotajiem būvdarbiem jumta konstrukcijas jau ir noslogotas tuvu maksimumam.

Pašvaldībā 2026. gada 2. jūnijā saņemts SIA “INGENIA” Apsekošanas atzinums un konstrukciju kontrolaprēķins, kurā norādīts, ka nav pieļaujama papildus slodžu izbūve uz jumta konstrukcijām.

Ņemot vērā minēto, Pašvaldība Projekta iesniegumu Vides investīciju fondā neiesniedza.

Ņemot vērā minēto un pamatojoties uz Pašvaldību likuma 10. panta pirmās daļas 1. teikumu,

Talsu novada pašvaldības dome nolemj:

Atzīt par spēku zaudējušu Talsu novada pašvaldības domes 2026. gada 28. maija lēmumu Nr. 17 “Par piedalīšanos Vides investīciju fonda projektu konkursā ar projektu “Atjaunīgo energoresursu izmantošanas veicināšana Talsu novada pašvaldības ēkā””.

Domes priekšsēdētājs

A. Bērziņš

Lībeka 20289899
ina.libeka@talsi.lv

Lēmumu nosūtīt:

- 1) Finanšu un grāmatvedības departamentam;
- 2) Attīstības plānošanas, projektu vadības un tūrisma departamentam;
- 3) Talsu pilsētas pārvaldei;
- 4) Talsu novada pašvaldības policijai.